

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧИСТЫЙ ДОМ»

628007, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская обл.,
г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, д. 26
тел. 8 (3467) 33-30-21; 30-04-75
ОГРН 1118601000880

ИНН 8601043934
КПП 860101001
р/с 40702810000000002333
в Ф-Л ЗС ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»

Исх. № 417

«19» 03 2021г.

Чикуну А.А.
ул. Югорская № - 19, кв.73,
г. Ханты-Мансийск
тел. 89822025749

На Ваше заявление вх. № - 296 от 02.03.2021 года сообщаем, что работы по ремонту стояка системы канализации и восстановлению короба, выполнены в полном объеме.

Копия акта выполненных работ и отчета о ликвидации аварийной ситуации прилагается.

Генеральный директор

И.Н. Паршуков

Исполнитель:
С.М. Евсюков
тел. 89527226915

Согласовано:
Гл. инженер Мавлютов Д.Д.

г. Ханты-Мансийск.

« 18 » марта 2021г

Утверждаю:
Гл. инженер ООО «Чистый дом»
Л.В. Мавлютов.

А К Т выполненных работ.

Мы, ниже подписавшиеся: начальник участка по обслуживанию жилого фонда, ООО «Чистый дом» Евсюков С.М., бригадир плотников Кузнецов Г.Б., и управляющая жилым домом № - 19 по ул. Югорская, Качилова А. Ю. составили настоящий акт в том, что проведены работы по восстановлению короба в кв. 73, выше указанного жилого дома после ремонта стояка системы канализации, с использованием следующих материалов: лист ГКХЛ размером 1,5х 2 м; металлический профиль – 2 м.п.; саморез по дереву 0,5 кг.; керамическая плитка 20х30 – 40 шт.; клей для плитки -20 кг.; затирка – 0,25 кг; грунтовка – 3 литра; герметик силиконовый 0,3 кг.; пена монтажная – 0,25 кг.; уголок наружный 1,5 м.п. Работы производились в течении четырех рабочих дней и выполнены в полном объеме.

Начальник участка:

Евсюков С.М.

Плотник ООО «Чистый дом»:

Кузнецов Г.Б.

Управляющая МКД Югорская № - 19,

Качилова А.Ю.

КОПИЯ ВЕР

18.03.2021



27 февраля 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

ОТЧЁТ

О выполнении работ по ликвидации аварийной ситуации по адресу: Юрская 19 кв. 73
Слесарем-сантехником: Паников (Ф.И.О.)

Сидов (Ф.И.О.)

Отчёт составлен о том, что в период с 13 часов 50 минут 27 февраля 2020 года по 14 часов 45 минут 27 февраля 2020 года выполнили следующее: Замена участка камализащного стояка в кв. № 73

Причина неисправности: оседание участка стояка и мажорка ветки в ред. тройки диаметром около двух метров выше кв. № 73

Слесарь-сантехник: [подпись] (подпись)

Подпись заявителя: [подпись] (квартиры, подпись, фамилия)

[подпись] (квартиры, подпись, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА

03.03.2021 [подпись]

